

PRESTANDEDEKLARATION

enligt bilaga III till EU-förordning nr 305/2011 (Byggproduktförordning)

Hilti brandskyddshylsa CFS-SL GA

Nr Hilti CFS-SL GA

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Hilti brandskyddshylsa CFS-SL GA

2. Avsedd användning:

Brandskydds- och tätningssystem för genomföringstätningar, se ETA-20/1234 (19.02.2024)

För kabel- och ledningsgenomföringar	Kablar, kabelbuntar, ledningar och ledningsbuntar
--------------------------------------	---

3. Tillverkare:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. System i AVCP: System 1

5. Europeiskt bedömningsdokument:

EAD 350454-00-1104 "Brandskydds- och tätningssystemer – genomföringstätningar"

Europeisk teknisk bedömning:

ETA-20/1234 (19.02.2024)

Tekniskt bedömningsorgan:

ETA-Danmark A/S

Anmält/anmälda organ:

MPA-Braunschweig, nr 0761

6. Angiven prestanda:

Väsentlig egenskap	Angiven prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation/Kontrollmetod
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E	EN 13501-1
Brandmotstånd	se ETA-20/1234, (19.02.2024)	EN 13501-2
Luftgenomtränglighet		EN 1026
Vattengenomtränglighet		Ingen prestanda bedömd
Innehåll, utsläpp och/eller avgivning av farliga ämnen		EN 16516
Mekaniskt motstånd och stabilitet		Ingen prestanda bedömd (NPA)
Slag-/rörelsemotstånd		Ingen prestanda bedömd (NPA)
Vidhäftning		Ingen prestanda bedömd (NPA)
Termiska egenskaper		Ingen prestanda bedömd (NPA)
Hållbarhet och brukbarhet	Typ: Z ₂	350454-00-1104
Luftburen ljudisolering		Ingen prestanda bedömd
Vattenångpermeabilitet		Ingen prestanda bedömd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med EU-förordning nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Markus Schneider
Head of BU Code, Approval & Regulation
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Luca Sironi
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation